



**POLSKI  
ŁAD**



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym  
na zadanie inwestycyjne:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pałecznicza - Etap 2”,  
które jest realizowane w ramach środków

**Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

Niedźwiada-Kolonia, dnia 01.02.2024 r.

## **Gmina Niedźwiada**

Niedźwiada-Kolonia 43  
21-104 Niedźwiada

RL.271.2.2024

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym**

**Dotyczy postępowania przetargowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Pałecznicza - Etap 2.**

### **WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.) zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia. W związku z powyższym udzielono niżej wymienionych wyjaśnień:

*W SWZ nie wskazano czy w zakres zamówienia wchodzi przystosowanie do wpięcia, wpięcie lub założenie systemu monitoringu pracy pompowni ścieków. Prosimy o określenie czy Zamawiający powinien przewidzieć wpięcie do istniejącego systemu monitoringu czy założenie nowego. Jeżeli w zakres zamówienia wchodzi włączenie do istniejącego monitoringu, prosimy o podanie dostawcy obecnego monitoringu.*

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykonawca w ofercie powinien przewidzieć włączenie do istniejącego systemu przeniesienia wskazań pracy przepompowni ścieków. Aktualnym systemem monitoringu sieci jest firma Hydro-Partner Sp. z o.o.**

**WÓJT**  
*Marek Kubik*