

RL.271.8.2020.AB

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy postępowania przetargowego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Brzeźnica Bychawska.

**WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zawiadamia się, że w dniu 10.06.2020 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym udzielono niżej wymienionych wyjaśnień:

Pytanie 1. Zwracamy się z pytaniem czy przedmiotowa część zadania będzie obejmowała przestawienie słupów oświetleniowych. Na planie zagospodarowania terenu umiejscowione są w projektowanej jezdni.

Odpowiedź: Nie, słupy znajdują się poza jezdnią.

Pytanie 2. Zwracamy się z pytaniem czy przedmiotowa część zadania będzie obejmowała wycinkę drzew.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3. Zwracamy się o uzupełnienie SIWZ o mapę orientacyjną projektowanej przedmiotowego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający dołącza mapę orientacyjną projektowanej drogi do SIWZ.

Pytanie 4. Zwracamy się o podanie uziarnienia kruszywa do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego.

Odpowiedź: Kruszywo łamane 0/32,5.

Pytanie 5. Zwracamy się o podanie uziarnienia kruszywa do wykonania utwardzenia poboczy.

Odpowiedź: Kruszywo łamane 0/32,5.

Pytanie 6. Zwracamy się o podanie SST dotyczące wykonania warstwy ścieralnej gr. 4 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dołącza dodatkową SST.

Pytanie 7. Zwracamy się z pytaniem czy zadanie będzie obejmowało wykonanie koryta pod projektowaną podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 12 cm w miejscu istniejącego odcinka drogi o nawierzchni nieutwardzonej.

Odpowiedź: Nie, podbudowa zostanie wykonana na istniejącym podłożu.

Pytanie 8. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu jak i opisem technicznym projektowana droga włącza się do drogi powiatowej. Związku z czym zwracamy się o uzupełnienie SIWZ o uzgodnienia z Zarządcą drogi dotyczących przedmiotowego włączenia.

Odpowiedź: Włączenie drogi do drogi powiatowej nr 1554L nie jest planowane. Początek drogi 0+000 znajduje się na granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 1554L.

Pytanie 9. Zwracamy się o uzupełnienie SIWZ o szczegół wykonania włączenia do drogi powiatowej.

Odpowiedź: Jak w pkt. 8.

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

W pkt. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

pkt 12.2 przyjmuje brzmienie: 12.2 Kopertę zewnętrzną należy zaadresować jak niżej:

Gmina Niedźwiada

Niedźwiada –Kolonja 43

21-104 Niedźwiada

„PRZETARG – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Brzeźnica Bychawska” - nie otwierać do dnia 18 czerwca 2020 r. godz. 10:45”

Pozostała treść nie ulega zmianie.

/dokument podpisany elektronicznie/

WÓJT

Marek Kubik