



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
(PROW 2014-2020)

## **Gmina Niedźwiada**

Niedźwiada-Kolonia 43  
21-104 Niedźwiada

Niedźwiada-Kolonia, dnia 24.07.2023 r.

Numer sprawy: RL.271.19.2023

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym**

**Dotyczy postępowania przetargowego na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  
w Gminie Niedźwiada.**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz wprowadza niżej wymienione zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia zwaną dalej SWZ i w ogłoszeniu:

#### **1. Wyjaśnienie treści SWZ:**

*1) Dotyczy Przedmiaru z zakresu robót elektrycznych, dział 2 Kopanie rowu kablowego, układanie kabli, montaż szafy sterowniczej i oświetlenia terenu, poz. 10 d.2: „Układanie kabli YKY 240 w rowach kablowych ręcznie” w ilości 475m. Proszę o informację czy nie nastąpiła pomyłka w opisie kabla? Wg nas jest on bardzo przewymiarowany. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie YAZXS4xl20 lub YKY 4x70?*

**Odpowiedź: Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu dokumentacji technicznej Pompowni ścieków Ppx (Tarło Kolonia nr dz. 1041) i uwzględnieniu przyszłościowej rozbudowy sieci średniego i niskiego napięcia wyraża zgodę na zamianę kabla YKY 4x240 w wykonaniu miedzianym na kabel w wykonaniu aluminiowym typu YAKXS 4x240. Zmniejszenie przekroju kabla zasilającego jest niedopuszczalne ze względu na spadki napięć związane dużą długością kabla i przyszłościowe dodatkowe obciążenie kabla przez Rejon Energetyczny Lublin-Teren o mocy do 20kW.**



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
(PROW 2014-2020)

2) *Proszę o udostępnienie projektów z branży elektrycznej.*

**Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu udostępnia dokumentację techniczną branży elektrycznej.**

## 2. Zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

### 1) zmiane ulega rozdział XVII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

pkt 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **31.08.2023 r.**

### 3. zmiane ulega ROZDZIAŁ XVIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

pkt 2 Termin składania ofert: **02.08.2023 r., godz. 10:00**

pkt 3 Termin otwarcia ofert: **02.08.2023 r., godz. 10:30**

Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.

Zamawiający wprowadził zmiany w ogłoszeniu.