

RL.271.4.2020.AB

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

**Dotyczy postępowania przetargowego na przebudowę drogi powiatowej nr 1551L
od centrum miejscowości Pałecznicza do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821.**

**WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zawiadamia się, że w dniu 23.03.2020 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym udzielono niżej wymienionych wyjaśnień.

Zapytanie:

Wymagania Techniczne WT-2 2014 w tablicy 15 i tablicy 16 oprócz uziarnienia warstwy ścieralnej o D=5mm (AC 5S) dopuszczają również uziarnienie do 8mm oraz do 11mm. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie do warstwy ścieralnej mieszanki o uziarnieniu do 8 mm - AC 8 S 50/70 KR 1-2 lub też mieszanki o uziarnieniu do 11 mm - AC 11 S 50/70 KR 1-2?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy ścieralnej mieszanki o uziarnieniu do 8 mm - AC 8 S 50/70 lub też mieszanki o uziarnieniu do 11 mm - AC 11 S 50/70.

/dokument podpisany elektronicznie/

WÓJT
Marek Kubik