


PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Teren
20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2
tel.: (+48 81) 445 10 00
fax: (+48 81) 444 04 27
e-mail: sekretariat.re2.ol@pgedystrybucja.pl



Lublin, 21 marca 2024 r.
L. dz. /PGED0285302KW24/ 2024



Gmina Niedźwiada
Niedźwiada-Kolonia 43
21-104 Niedźwiada


W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2024 r. (data wpływu: 08.03.2024 r.) dotyczącego modernizacji oświetlenia na terenie gminy Niedźwiada, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin RE Lublin-Teren informuje, że przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych należy zawrzeć z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Umowę udostępnienia urządzeń oświetleniowych, a ponadto:

1. Urządzenia oświetlenia drogowego należy wybudować zgodnie z Wytycznymi Budowy Systemów Elektroenergetycznych obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A.
2. Należy opracować dokumentację projektową. Projekt powinien określać m.in.: schematy ideowe, opisane typy opraw, zestawienia montażowe i demontażowe itp. - odrębnie dla poszczególnych jednostek (punktów zapalania). Przygotować wersję elektroniczną dokumentacji projektowej. Prace należy wykonać własnym kosztem i staraniem oraz powierzyć je Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
3. Dokumentację projektową należy przedłożyć do uzgodnienia w RE Lublin-Teren niezwłocznie po jej opracowaniu. Dopuszczenie do jakichkolwiek prac możliwe będzie wyłącznie po pozytywnym sprawdzeniu dokumentacji.
4. Wszelkie prace przy urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. instrukcjami i przepisami.
5. Prace związane z wymianą opraw oraz wymianą gwarancyjną opraw mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników z właściwą grupą kwalifikacyjną uprawniającą do prac przy określonym poziomie napięcia po uprzednim uzgodnieniu warunków z właścicielem sieci (niezbędne upoważnienie do prac w technologii PPN na obszarze PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin).
6. Wybór technologii prac powinien minimalizować potrzebę wyłączeń elementów sieci elektroenergetycznej - praca w technologii PPN. W przypadku konieczności wyłączenia spod napięcia stacji transformatorowej maksymalny czas prac nie może przekroczyć 2h.

7. Za usługi związane z dopuszczeniem do pracy będą pobierane opłaty wg cennika obowiązującego w PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin.
8. Oprawy oświetleniowe i inne elementy sieci oświetlenia drogowego należy zutylizować i dostarczyć do RE Lublin-Teren zaświadczenie o ich utylizacji.
9. Zastosować oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności, wejście przewodu zabezpieczyć dławnicą, przewód oświetleniowy YKY 2x2,5mm², zabezpieczenie oprawy z wkładką topikową pełnogabarytową (wymienić zasilanie we wszystkich opravach).
10. Po zakończeniu realizacji inwestycji i dostarczeniu kompletu dokumentacji powykonawczej PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin dokona odbioru technicznego modernizowanych urządzeń.
11. Prace należy wykonać własnym kosztem i staraniem oraz powierzyć je Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
12. Urządzenia oświetlenia drogowego będące własnością PGE Dystrybucja S.A. udostępnione Gminie „Umową udostępnienia urządzeń oświetleniowych” po przeprowadzeniu modernizacji nadal będą stanowiły majątek PGE Dystrybucja S.A.

W załączeniu przesyłamy 4 egz. umowy udostępnienia urządzeń oświetleniowych oraz 2 egz. aneksu nr 1 do przedmiotowej umowy. Prosimy o podpisanie i odesłanie wszystkich egzemplarzy na nasz adres.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Lublin
Zacznikowski 10
20-001 Lublin



Załączniki:

1. Projekt umowy udostępnienia urządzeń oświetleniowych – 4 egz.
2. Aneks nr 1 do umowy udostępnienia urządzeń oświetleniowych – 2 egz.

Wykonano w 2 egzemplarzach:

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: A. SU.