

Niedźwiada-Kolonia, dnia 16.01.2018 r.

## Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pałecznicy”*

1. Proszę o sprecyzowanie rodzaju nawiewników okiennych. Wymaganie w opisie nawiewników o sterowaniu na podstawie poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu świadczy o tym, że ma być on higrosterowany, a w opisie okien PCV jest mowa o szczelinowym nawiewniku ciśnieniowym.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie szczelinowego nawiewnika ciśnieniowego.



WÓJTA  
1827 Marzęda