

Niedźwiada-Kolonia, dnia 22 listopada 2021 r.

Numer sprawy: RL.271.12.2021

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

**Dotyczy postępowania przetargowego na „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Tarło – II etap”.**

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający udziela wyjaśnień:

Proszę o podanie parametrów pomp, wydajności Q oraz wysokości podnoszenia H, wymaganych dla projektowanych przepompowni P2, P3, P4 oraz podanie wysokości zbiorników przepompowni.

Zamawiający udziela niżej wymienionych odpowiedzi:


Parametry hydrauliczne pompowni:

P2 Q=3,2 dm³/s H=7,2 mSW Wys pompowni 6,7 m DN1200

P3 Q=3,5 dm³/s H=6,2 mSW Wys pompowni 5,3 m DN1200

P4 Q=4 dm³/s H=13 mSW Wys pompowni 6,7 m DN1200

Pozostałe wymagania techniczne i materiałowe zgodnie z dokumentacją.


WÓJT
Marek Kubik