

RL.271.2.2021.AB

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarło – I etap”. Nr referencyjny postępowania 2021/BZP 00019814/01.

**WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 i z 2020 r. poz. 1492 i poz. 2275) zawiadamia się, że w dniu 19.03.2021 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia. W związku z powyższym udzielono niżej wymienionych wyjaśnień:

Pytanie. W związku z rozbieżnościami pomiędzy zapisami w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót, dotyczącymi rodzaju rur, które mają być zastosowane do budowy kolektorów grawitacyjnych, proszę o informację, czy należy zastosować rury kielichowe PP SN8 wg PN-EN 1852-1, czy rury kielichowe PVC-U SN8 wg PN-EN 1401-1.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, żeby do budowy kolektorów grawitacyjnych użyć rur kielichowych **PVC-U SN8** wg PN-EN 1401-1.

/dokument podpisany elektronicznie/

WÓJT

Marek Kubik