




**POLSKI  
ŁAD**



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

„Rozbudowa hydroforni Niedźwiada Kolonia”, które jest realizowane w ramach środków  
**wego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

**Rzqdo-**

## **Gmina Niedźwiada**

Niedźwiada-Kolonia 43

**21-104 Niedźwiada**

Numer sprawy: RL.271.27.2022

Niedźwiada-Kolonia, dnia 12.12.2022 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym**

**Dotyczy postępowania przetargowego na rozbudowa hydroforni Niedźwiada Kolonia.**

### **WYJAŚNIENIA**

#### **SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

#### **ZMIANA SWZ ORAZ OGŁOSZENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.) zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia oraz uzupełnienie dokumentów. W związku z powyższym udzielono niżej wymienionych wyjaśnień:

1. Z jakiego materiału ma być wykonany korpus przepustnic? Projekt Techniczny s.23 zawiera sprzeczne informacje na ten temat.

*Odpowiedź: Korpus przepustnic z żeliwa GGG40.*

2. Jakie parametry ma mieć pompa płuczająca? Projekt Techniczny zawiera sprzeczne informacje co do wysokości podnoszenia pompy. (s.19 i s.20).

*Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny pompę płuczającą o wysokości podnoszenia 16,8 m sł. Wody.*

3. Z jakiej stali należy wykonać orurowanie oraz ramę wsporczą Zestawu Hydroforowego? Projekt Techniczny zawiera sprzeczne informacje podając stal gat. 1.4401 na stronie nr 20, oraz stal 1.4301 na stronie nr 21.

*Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny stal nierdzewną 1.4301.*

4. W projekcie jest opis: "Płaszcz zbiornika z blach ze stali nierdzewnej 1.4301 (304)..." na rys. nr 5 opis: "Blachy płaszcza w gatunku S350GD+Z275".



**POLSKI  
ŁAD**



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

„Rozbudowa hydroforni Niedźwiada Kolonia”, które jest realizowane w ramach środków  
wzrostu Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rzodo-

*Odpowiedź: Płaszcz wewnętrzny zbiornika z blach ze stali nierdzewnej 1.4301. Rysunek stanowi tylko przykład wykonania zbiornika. Oznaczenie gatunku stali S350GD+Z275 jest błędem pisarskim".*

**Zamawiający wprowadza niżej wymienione zmiany w SWZ:**

**1. ROZDZIAŁ XVII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

pkt. 1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.01.2023 r.

**2. ROZDZIAŁ XVIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

pkt. 1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP do dnia 16.12 2022 r., do godziny 11:00.

pkt. 2 Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert przy użyciu mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu, w siedzibie Zamawiającego, w dniu 16.12.2022 r., o godzinie 12:00.

Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.

Zamawiający wprowadził zmiany w ogłoszeniu.

Z up. WÓJTA  
*Malgorzata Jaksim*  
Zastępca Wójta