



**POLSKI
ŁĄD**



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

„Rozbudowa hydroforni Niedźwiada Kolonia”, które jest realizowane w ramach środków
wego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rzqdo-

Gmina Niedźwiada

Niedźwiada-Kolonia 43

21-104 Niedźwiada

Numer sprawy: RL.271.27.2022

Niedźwiada-Kolonia, dnia 01.12.2022 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy postępowania przetargowego na rozbudowa hydroforni Niedźwiada Kolonia.

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.) zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia oraz uzupełnienie dokumentów. W związku z powyższym udzielono niżej wymienionych wyjaśnień:

Pytanie: Czy u eksploatatora sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Niedźwiada funkcjonuje system monitoringu i wizualizacji w technologii GPRS? Jeśli tak, to czy nowo budowana stacja uzdatniania wody ma być objęta systemem monitoringu i wizualizacji, który funkcjonuje w gminie Niedźwiada na obiektach wodno-ściekowych?

Odpowiedź: Inwestor posiada system monitoringu i wizualizacji na obiektach wodno-kanalizacyjnych, nowo budowana stacja uzdatniania wody ma być objęta systemem monitoringu i wizualizacji funkcjonującej w Gminie Niedźwiada.

WÓJT
Marek Kubik